

ORGANISMO DI PROVA NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE EUROPEA CON N° 1709	Pagina 5 di 5
CODICE CLIENTE: 161	Rapporto n° 1088/07

LABORATORIO PROVE SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA

Correggio, 04/03/2008

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 1088/07

Committente: F.LLI RUBICONDO SNC
VIA PIANODARDINE - NUCLEO IND.LE - AVELLINO
per conto della Ditta: c.s.

PROVE ESEGUITE:

Calcolo della trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-1:2007).

DIMENSIONE INFISSO:


Perimetro apribile: 5,57 m
Superficie totale: 1,44 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:
RUBIWOOD FINESTRA


CALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICA (SECONDO UNI EN ISO 10077-1:2007): 2,37 W/(m²K)

Tutti i risultati di prova, determinati con metodo di calcolo, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 1088/07 del 04/03/2008 emesso da questo Laboratorio.



Il Direttore Tecnico
Antonio D'Albo



Il Responsabile Prove
Andrea Cirelli



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO s.c. s.
Via Pio La Torre, 11
42015 CORREGGIO (RE)
Tel. 0522 733011 - Fax 0522 732836

M005-PO06 rev. 01	Emesso: DT	Approvato: DGE	Data: 25/06/2007		 n° 0417
----------------------	------------	----------------	------------------	---	--